

Rapporto di prova n° 11LA06883 del 06.10.2011

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

Azienda Acqua Potabile Malvaglia

6713 Malvaglia TI

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	03.10.2011
		Data accettazione:	03.10.2011
Punto di prelievo:	Rubinetto Cavargna - 6713 Malvaglia	Data inizio analisi:	03.10.2011
		Data fine analisi:	06.10.2011
Fornitore:	AAP Malvaglia	Temperatura prelievo:	11.00 °C
		Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine 11-002858	Tariffa SFr. 132.00	Condizioni 50 %	Netto SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------	-----------------

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto

P. Giannini
Dr. med. vet. P. Giannini