

Via Mirasole 22
6500 Bellinzonatelefono 091 814 61 11
fax 091 814 61 19
e-mail dss-lc@ti.ch**Rapporto di prova n° 11LA04148**
del 08.07.2011**Laboratorio cantonale**
6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Malvaglia

6713 Malvaglia TI

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	05.07.2011
		Data accettazione:	05.07.2011
Punto di prelievo:	Maccelleria Blotti - Orino 6713 Malvaglia	Data inizio analisi:	05.07.2011
		Data fine analisi:	08.07.2011
Codice punto	AQ009	Temperatura prelievo:	20.0 °C
Fornitore:	AAP Malvaglia	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
11-001797	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi


Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini